



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Прокуратура Тракторозаводского района
г. Челябинска

ул. Марченко, 12 а,
г. Челябинск, Россия, 454085

Директору ГБПОУ «Челябинский
механико-технологический техникум»

Андрющенко А.Н.

ул. 1й Пятилетки, д. 3, 454085

10.02.2023 №32ж-2023

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства

Прокуратурой Тракторозаводского района г. Челябинска на основании обращения гражданина проведена проверка соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности ГБПОУ «Челябинский механико-технологический техникум», в ходе которой выявлены факты нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

В ходе проверки установлено, что ГБПОУ «Челябинский механико-технологический техникум» оказывает образовательную деятельность для учащихся от 16 лет и старше (на базе 9 классов и на базе 11 классов).

Согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Федеральный закон № 52-ФЗ) санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается посредством, в том числе, выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и обязательного соблюдения гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляемой ими деятельности; а также государственного санитарно-эпидемиологического нормирования.

Согласно ст. 11 Федерального закона № 52-ФЗ юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны:

выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц;

разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия;

обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению;

АБ № 085390



осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции;

проводить работы по обоснованию безопасности для человека новых видов продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания и разрабатывать методы контроля за факторами среды обитания;

своевременно информировать население, органы местного самоуправления, органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, об аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушениях технологических процессов, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения;

осуществлять гигиеническое обучение работников.

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20).

В ходе выездной проверки, проведенной 06.02.2023 с 09:40 до 10:45, в деятельности ГБПОУ «Челябинский механико-технологический техникум» выявлены следующие нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства:

1. В нарушение п. 3.6.3. СП 2.4.3648-20 при спортивном зале, размещённом на первом этаже ГБПОУ «Челябинский механико-технологический техникум» (расположен по адресу: 454007, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Грибоедова, 50.) предусмотрена одна раздевалка для мальчиков и девочек, одна душевая (на два душевых рожка); один туалет с одним унитазом и одной умывальной раковиной.

2. В нарушение п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 в туалетной кабине при спортивном зале держатель для туалетной бумаги, электро- или бумажные полотенца отсутствуют.

3. В нарушение п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 помещение (при спортивном зале) для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств не оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, кроме того инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов не размещены в месте их приготовления.

4. В нарушение п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20 инвентарь для уборки туалетов хранится совместно с другим инвентарем.

5. В нарушение п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 пол спортивного зала имеет дефекты и повреждения.

6. В нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 стены и потолки спортивного зала имеют выраженные дефекты отделки и повреждения (осыпания), следы протеканий, а также имеет отделку не допускающую проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

7. Кроме того, установлено что здание ГБПОУ «Челябинский механико-технологический техникум» оборудовано системами отопления и вентиляции. Обследованные помещения оборудованы системами приточно-вытяжной вентиляции

с механическим побуждением, однако документы, подтверждающие проведение обследования технического состояния системы вентиляции не представлены, что не соответствует требованиям п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.

8. Система общего освещения обеспечена потолочными светильниками со светодиодными лампами естественно-белого спектра светового излучения. На период обследования все осветительные приборы в спортивном зале имеют светорассеивающую конструкцию. На период обследования в спортивном зале и в раздевалке не все источники искусственного освещения в рабочем состоянии, что не соответствует требованиям п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20. Кроме того, в рекреациях второго этажа ГБПОУ «Челябинский механико-технологический техникум» не все источники искусственного освещения в рабочем состоянии.

9. На период обследования в туалете при спортивном зале отсутствуют кожные антисептики для обработки рук, что не соответствует требованиям п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20 (Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)).

Ненадлежащая работа по соблюдению требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения обусловлена отсутствием должного контроля и организации данной работы со стороны должностных лиц организации, на которых возложены данные обязанности, что является недопустимым.


Устранение выявленных нарушений и выполнение указанных требований закона необходимо для охраны жизни и здоровья неопределенного круга лиц.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 1, 6, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с обязательным участием работника прокуратуры Тракторозаводского района г. Челябинска.
2. Принять меры к устранению выявленных нарушений закона, причин и условий, им способствующих, а также к недопущению их в последующей работе.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к установленной законом ответственности должностных лиц.
4. О результатах рассмотрения настоящего представления и о принятых мерах сообщить в прокуратуру Тракторозаводского района г. Челябинска в установленный законом месячный срок со дня его получения с приложением приказа о наказании (при наличии).

И.о. прокурора района
советник юстиции



Д.Н. Прялова